

מכרז 12/2023 לתכנון והקמת מכון לטיהור שפכים ביישוב עמיחי וכן לתפעול ותחזוקה –

מסמך הבהרות מספר 2 והודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות

1. בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים במכרז שבנדון והצורך לחדד מספר סוגיות, מודיעה בזאת החברה הכלכלית בנימין בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.
2. נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
3. מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
4. למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.
5. החברה מבקשת להבהיר כי מועד הגשת ההצעות יידחה ליום שני, ה-29.01.2024 עד השעה 14:00.

תשובה/הבהרה	שאלה/בקשה	סעיף	עמ'	מסמך	מס"ד
ההבהרה מתקבלת. תנאי הסף לחברת תכנון/מתכנן מטעם המציע הינו תכנון של מט"ש שלישוני אחד בספיקה העולה על 300 מק"י ב-10 שנים האחרונות.	קיימת סתירה בין הדרישה בסעיף לפירוט בסעיף ד'. נבקש להבהיר כי תנאי הסף לחברת תכנון/מתכנן מטעם המציע הינו תכנון של מט"ש שלישוני אחד בספיקה העולה על 300 מק"י ב-10 שנים האחרונות.	4	10	1	1.
הבקשה מתקבלת.	נבקש לשנות את הסעיף ל"אי עמידה בערך ביחס לאיכות הנדרשת לגרום באופן אוטומטי וחשבון החודשי להפחתה בתשלום שישולם לקבלן... במקרה שערכי השפכים בכניסה בחודש שקדם לחריגה לא חרגו מעל ל-20% מערכי התכנון המפורטים בסעיף 400.2.3 (עמ' 83).	400.9 ד	167	4 חלק	2.
הבקשה מתקבלת.	נבקש להוסיף כי לא יושתו על הקבלן קנסות במידה והשפכים בכניסה למתקן חרגו מערכי התכנון בסעיף 400.2.3 בשיעור של מעל 20% בחודש הקודם לחריגה.	400.9 ה	167	4 חלק	3.